



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Краснотуранского района

ул. Ленина, 31,
с. Краснотуранск,
Краснотуранский район,
Красноярский край, 662660

Директору КГБОУ «Лебяженская школа -
интернат»

Эбель В.Р.

20.04.2018 № 4-С1-2018

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

16 апреля 2018 года прокуратурой района совместно с дознавателем - государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Ковалевым В.А. проведена проверка требований пожарной безопасности КГБОУ «Лебяженская школа-интернат».

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности»): пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 2 ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в

АВ № 000919

исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Проверкой КГБОУ «Лебяженская школа-интернат» установлено, что:

- в нарушение п. 478 Правил (руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей) первичное средство пожаротушения (огнетушитель) расположенное при входе на первом этаже учебного корпуса, не исправно – отсутствует раструб;

- в нарушение п. 61 Правил (руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки) пожарная сигнализация, расположенная в столовой находится в неисправном состоянии.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей работниками КГБОУ «Лебяженская школа-интернат», об отсутствии должного контроля со стороны руководства за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших выявленные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
младший советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

П.А. Бережинский